



O ADJUDICATÁRIO CONTACTARÁ PREVIAMENTE O DISTRIBUIDOR, DE MODO A DEFINIR JUNTO DESTES OS PORMENORES INERENTES DA LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA, NOMEADAMENTE TRAÇADO DA TUBAGEM, LOCALIZAÇÃO DA PORTINHOLA/CAIXA DE CONTAGEM, COTAS DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, ETC, ACORDANDO AINDA A CALENDARIZAÇÃO PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.

O ATERRO DAS VALAS SÓ PODERÁ INICIAR-SE NA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DO DISTRIBUIDOR, OU COM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

TODOS OS CONTACTOS NECESSÁRIOS A EFETUAR COM O DISTRIBUIDOR PARA A LIGAÇÃO DAS INSTALAÇÕES À REDE PÚBLICA, ASSIM COMO COM A DGEG / EIEI PARA CERTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, ESTÃO INCLuíDOS NA PRESENTE EMPREITADA, SENDO DA RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATÁRIO

**Site GSM-R ou PN / Sinalização**  
**Esquema de princípio de Murete para entrada de Ramal de Energia do Distribuidor Público**  
 (Meramente ilustrativo do pretendido. Cotas não vinculativas)  
 — s/Escala —